


建築足場組立中における公衆感電負傷事故

■ 発生日時：2023年8月1日（火） 12:00頃


■ 発生概要

建築足場組立工において、建築足場にシート取付の際、**高圧線に接触し感電、墜落**

現場状況



接触箇所（推定）



● 被災者情報

建築作業員
(経験年数 1 年)

● 被災者の当日服装

- ・ヘルメット
- ・作業着（長袖・長ズボン）
- ・安全靴
- ・**ハーネス未着用**

※ 墜落により骨折多数
※ 感電による火傷あり

● 設備状態

- ・**単管足場と高圧線接触！！**
- ・**単管足場で電線を押している状態です。**